

Председатель РОО ЦРИ
«ОРТОЛЮКС»
Шафигуллина Э.Р.

«02» 02 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 02/24-В

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Региональная общественная организация "Центр реабилитации инвалидов "ОРТОЛЮКС"
- 1.2. Адрес объекта: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6, корп. 2, строение 1, помещение № 92-Н
- 1.3. Сведения о размещении объекта: помещение на первом этаже жилого дома 126,9 кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка: нет;
- 1.4. Год постройки: 2016
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Региональная общественная организация "Центр реабилитации инвалидов "ОРТОЛЮКС"
- 1.7. Юридический адрес организации: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера А
- 1.8. Основания для пользования объектом: Договор аренды
- 1.9. Форма собственности: Частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: -
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: -
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: 87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации): предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, пропускная способность): пропускная способность 15-25 человек/день.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 300 м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нет
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие
- 3.1.4. Перепады высот на пути: есть
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: есть
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ (К, О, У) ДУ (Г) ВНД (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К, О, Г, У) ВНД (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ (К, О, С, Г, У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

- 3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К, О, С, Г, У)

4. Управленческие решения

- 4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№	Основные структурно-	Рекомендации по адаптации объекта
---	----------------------	-----------------------------------

п/п	функциональные зоны объекта	(вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
3	Вход (входы) в здание	не нуждается
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	не нуждается
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
7	Система информации и связи (на всех зонах)	не нуждается
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: в рамках исполнения Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги от «26» января 2024 г.

2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «26» января 2024 г.

ФОТО К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Фото № 1. Пути движения к объекту



Фото № 2. Пути движения к объекту



Фото № 3. Входная площадка



Фото № 4. Входная площадка



Фото № 5. Пути движения внутри здания



Фото № 6. Пути движения внутри здания



Фото № 7. Зона целевого назначения



Фото № 8. Санитарно-гигиеническое помещение



АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Региональная общественная организация "Центр реабилитации инвалидов "ОРТОЛЮКС"**

РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»

1037858022949

ОГРН

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

87.30

ОКВЭД
основной

87.90, 88.10, 86.90.4

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | **Собственность общественных объединений (53)**

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | **20200**

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Председатель

Шафигуллина
Рифкатовна

Эльвира

Телефон, факс руководителя организации

8(911)241-39-49

Факс -

E-mail организации

ortolux@ya.ru

Юридический адрес организации

197755

г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица
Железнодорожная, д. 6, литера А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

196105

г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6,
корп. 2, строение 1, помещение № 92-Н

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

(индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.

Факс

E-mail

Наименование вышестоящей организации

ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел.

Факс

E-mail вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p> <p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»</p> <p>196105 г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 6, корп. 2, строение 1, помещение № 92-Н</p>										
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>126,9 кв. м</p>										
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1 этаж</p>										
<p>Кадастровый номер объекта</p>	<table border="1"> <tr> <td>78</td> <td>14</td> <td>0007610</td> <td>6106</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	78	14	0007610	6106						
78	14	0007610	6106								
<p>Категории обескураживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p> <p>Категории обескураживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>											
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наименование параметра, назначение параметра для:					6	7	8	9	10	11
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	3	4						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СПС9.13330.2020, прочие СП, ГОСТ						
I. Подходы к объекту, пути движения												
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	не менее 1,2	п.5.1.7			
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2			
		1	1	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	%	-	не более 50 (1:20)	п.5.1.8			

	0	0	0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7
	0	0	0	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	%	-	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7
	1	0	0	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п.4.1.8 СП 59.13330.2012 п.5.1.8 СП 59.13330.2016
	1	1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11
	0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11
	0	1	1	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	-	не более 0,3	п.5.3.2
	0	1	1	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	-	не более 0,3	
	0	1	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3
	0	1	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4
	1	1	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1
	0	1	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п., «С»	м	-	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018
	0	1	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.9
	1	0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,015	не более 0,015	п.5.1.9

	1	1	1	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,5	не менее 1,5	зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
	1	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	1,5	не менее 1,5	
	1	1	1	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	1,5	не менее 1,5	
	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	не менее 1,5	
	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5	
	0	1	1	1	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11
	0	1	1	1	Поверхность покрытый пандуса, отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016
	0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	1,0	0,3	п.5.1.13
	1	1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	0,035	0,03-0,05	п.6.2.12
	1	1	1	0	Высота колесотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов «К»	М	0,1	не менее 0,05	п.5.1.16
1.4	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17
	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6	
	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М	-	не менее 1,2	
	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М	-	не менее 1,2	п.6.2.17
2. Входной узел									
2.1	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	-	0,35-0,4	п.5.1.12
	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	-	0,12-0,15	
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	М	-	не менее 1,35	

		0	0	0	0	0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	-	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	М	-	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,045		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.12.	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%	-	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	пересаживание с посторонней помощью
		0	0	0	0	0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	М	-	не более 15,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	М	-	не более 12,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	М	-	не более 9,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	М	-	не более 6,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	М	-	0,9-1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,9		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7	п.5.1.16	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса	М	-	1,5		Свободная

								Оплата формами в затесненных условиях шириной «К»														
		0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М	-	не менее 1,2											п.6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	«К»	наличие	-												п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016
2.6	Входные площадки	1	1	1	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да												п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		0	1	1	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет												п.3.14 СНиП 35-101-2001
		1	1	1	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да												п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		0	0	0	0	0	0	Поперечный уклон, «К»	%	-	1-2											
		1	1	1	1	1	1	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да												п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		0	0	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	М	-	не более 0,015											п.6.1.2
		0	0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	М	-	не менее 1,60											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	М	-	не менее 2,20											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	М	-	не менее 1,40											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	М	-	не менее 1,80											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	М	-	не менее 1,90											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	М	-	не менее 1,20											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	М	-	не менее 2,20											п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	М	-	не менее 2,20											п.6.1.4
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	М	-	не менее 1,6											п.6.1.8.
		0	0	0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не	соответствие	-												п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8

2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	1	1	более 0,018 м, «К», «О», «С»	м	0,9	не менее 0,9	СП 59.13330.2016														
						Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»					п.6.1.5													
						Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»						п.6.1.5												
						Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»							п.6.1.5											
						Высота каждого элемента порогов «К», «С»								п.6.2.4										
						Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»									СП 59.13330.2016									
						Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»										п.6.1.5								
						Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»											п.6.1.5							
						Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»												СП 59.13330.2016						
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»													п.6.5.1					
Прозрачные двери на входах в здании, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	0	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	нет	п.6.1.6															
						Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»																		
						Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»				п.5.1.4														
						Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»					СП 59.13330.2012													
						Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»						п.6.1.6												
						Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»																		
						Контрольно-пусковые устройства и турникеты шириной в свету «К»							п.6.1.9											
						2.9								Вестибюли	0	0	0			0	не менее 0,95	м	-	не менее 0,95

проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	не более 0,014	п.6.2.4
	0	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	-		п.6.4.1
3.3 Внутренние лестницы	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	п.6.2.8
	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,13 - 0,17	
	0	0	0	0	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.8
	0	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.8
	0	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.8
	0	0	0	0	Отраждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8
	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.11
	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	п.6.2.12
	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
	0	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.12.
	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п.6.2.8
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	-	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1

		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п.6.2.8 СП 59.13330.2016			
		0	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	-		п.6.2.12			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	п.6.2.9			
		0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м	-	0,9-1,0				
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5				
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5				
		0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8			
		0	0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,67-0,73				
		0	0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8 п.6.2.9			
		0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м	-	0,9-1,0				
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11			
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса	соответствие	-		п.6.2.10			
		0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.10			
3.5	Пандусы инвентарные (сборно- разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9			
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)				
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17			

	перемещением	0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	С посторонне в помощью
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	м	-	не менее 1,2		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	м	-	не менее 1,2		
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	-		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	
3.8	Лифты	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,1	п.6.2.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	-	не менее 1,4		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.13	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	-	не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	-			
		0	0	0	0	0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-			
		0	0	0	0	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п.6.2.16	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-			
		0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-			
		0	0	0	0	0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-			
		0	0	0	0	0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	не менее 0,1		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.1	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему	наличие	-		п.6.5.1	

	0	1	1	1	1	соответствие	нет		п.6.5.9
4.1.2 Помещения для приема посетителей	1	1	1	1	1	Тактильная информация (информирующая тактильная табличка) о местах получения услуги, расположенная рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола (расстояние от края таблички до края дверного проема 0,1 м), «С»	кв. м	30,0	
	1	1	1	1	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:	кв. м	12,0	п.8.1.11 п.8.7.3
	1	1	1	1	1	на одно рабочее место	кв. м	18,0	п.8.1.11
	1	1	1	1	1	на два рабочих места	кв. м		
	0	1	1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	п.8.1.7
	0	1	1	1	1	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги, «К»	м	-	п.8.1.7
	0	1	1	1	1	Ширина и высота проема для ног, «К»	м	-	п.8.1.7
	0	1	1	1	1	Глубина проема для ног «К»	м	-	п.8.1.7

4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания

4.2.1	0	0	0	0	0	наличие	-		п.8.4.3
Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие		
	0	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»	наличие		п.6.5.1
	0	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	-	п.8.1.7
	0	0	0	0	0	Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие		п.8.4.2, табл.8.1
	0	0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата, «К», «С»	м	-	
	0	0	0	0	0	Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортимента товаров «С»	соответствие		п.8.4.4
	0	0	0	0	0	Средства связи с администрацией «К», «О»	наличие	-	

		0	0	0	0	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»	наличие	-		п.6.5.1
		0	0	0	0	0	0	0	0	Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.8
4.2.2	Места обслуживания на предприятиях питания	0	0	0	0	0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4
		0	0	0	0	0	0	0	0	Высота столов в буфетах и закусовых «К»	м	-	0,8-0,85	п.8.4.7
		0	0	0	0	0	0	0	0	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.	-	не менее 3,0	п.8.4.5
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане, «К», «С»	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд, «К», «С»	м	-	не менее 1,2	п.8.4.7
		0	0	0	0	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	-		п.6.5.1
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зланных бассейнов														
4.3.1	Помещения раздевальных	0	0	0	0	0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.	-	не менее 4,5	п.8.5.12
		0	0	0	0	0	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м	-	не менее 1,8	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	наличие символа	-		п.6.5.1
4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	0	0	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	от 0,9 до 1,2	п.8.5.8
		0	0	0	0	0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»	м	-	для детей 0,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	-	не менее 2,0	п.8.5.10
		0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	-		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных	м	-	не менее 0,3	п.8.5.8