

Заместитель
Председателя правления
РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»
Шафигуллина Э.Р.



2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 17/22-Л

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»

1.2. Адрес объекта: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 1 этаж, 360 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, 6406+/-17 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2006 год

год последнего капитального ремонта: 2011 год

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"

1.7. Юридический адрес организации: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6

1.8. Основания для пользования объектом: договор аренды

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Наименование вышестоящей организации: -

1.12. Адрес вышестоящей организации: -

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: (по ОКВЭД)

ОКВЭД-87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

2.3. Форма оказания услуг: стационарная, по месту предоставления услуги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые люди и инвалиды

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К, О, С, Г, У)
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 40-50 человек
 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 560 м.
 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нет
 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие
 3.1.4. Перепады высот на пути: есть
 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет
 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К, С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К, С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-(К, О, Г, У) ВНД-(С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ-(С) ДЧ-(К, О, Г, У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-(С) ДЧ-(К, О, Г, У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К, С)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН);

ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

ДУ (К, О, С, Г, У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	при выделении финансирования
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно плану мероприятий
3	Вход (входы) в здание	согласно плану мероприятий
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно плану мероприятий
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно плану мероприятий
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно плану мероприятий
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно плану мероприятий
8	Все зоны и участки	-

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2022-2025 год в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

от «19» декабря 2022 г.

2. Согласованного плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта от «19» декабря 2022 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"**

		1037858022949	ОГРН
<small>(полное и сокращенное наименование организации)</small>			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		87.30	ОКВЭД основной
Форма собственности	муниципальная	14	ОКФС
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Председатель правления	Гвоздилов Владимир Георгиевич	
Телефон, факс руководителя организации	Тел. 8(911)241-39-49	(812) 434-99-60	
E-mail организации	ortolux@yandex.ru		
Юридический адрес организации	197755	г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6	
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>	
Фактический адрес организации	197755	г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			
<small>(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)</small>			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел. (812)	Факс (812)		
Наименование вышестоящей организации	-	-	ОГРН
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>			
Юридический адрес вышестоящей организации	-	-	
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	-		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.	Факс	
E-mail вышестоящей организации			

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС" указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6</p>
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>285,7 кв. м</p>
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1 этаж</p>
<p>Кадастровый номер объекта</p>	
<p>Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>все возрастные категории</p>
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переживающие на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, К, О, С, Г, У, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>

		0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п. 5.1.9
		0	0	0	0	Перегад высот бордюров, бордюров каменных вдоль, железобетонных газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения. «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,4	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	б	не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К» Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	0,9-1,0	п. 5.1.15
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17
2. Входной узел										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"										
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12-0,15	
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35	
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	палочке	-		п. 6.1.2
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.1.11
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	палочке	-		п. 5.1.12

3.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства турникеты ширинной в свету «К» Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У» Звуковые информаторы «С» Тактильные, слабовидные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	м	-	не менее 0,95	п. 6.1.9
		0	1	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	1	1	1	Тактильные, слабовидные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОРТОЛЮКС"										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» Ширина пути движения в коридорах «К» Ширина пути движения в переходах в другие здания «К» Ширина подхода к оборудованию и мебели «К» Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° «К» Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью «К» Ограждение пространства под выступами: более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой «С» Высота верха ковра «К», «О»	м	-	0,3	п. 6.2.3
		0	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3	
		1	1	1	1	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,6	не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	1	1	1	Ширина пути движения в переходах в другие здания «К»	м	-	не менее 2,0	
		1	1	1	1	Ширина подхода к оборудованию и мебели «К»	м	1,6	не менее 0,9	п. 6.2.2
		1	1	1	1	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° «К»	м	-	не менее 1,4	п. 6.2.2
		1	1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью «К»	м	1,6	не менее 1,2	п. 6.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступами: более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой «С»	м	-	не менее 0,05	п. 6.2.6
		0	0	0	0	Высота верха ковра «К», «О»	м	-	не более 0,013	п. 6.2.7

3.2	Дверные проемы	1	1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	не менее 0,9	п. 6.2.4
3.3	Дверные и открытые в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	0	Ширина «К»	м	1,6	не менее 0,9	п. 6.2.4
		0	0	0	0	Высота порога или перепад высот «К», «С»	м	-	не более 0,014	п. 6.2.4
		0	1	1	1	Конкретное сочетание цветов и применением оборудования (дверь-стела-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1
3.4	Внутренние лестницы	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина ступеней «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8
3.5	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	не более 0,45	п. 6.2.9,
3.6	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		не менее 0,8	п. 6.2.9
3.7	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
3.8	Подъемники мобильные	0	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		С посторонне и похищено
3.9	Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,1	п. 6.2.14
3.10	Эскалаторы	0	0	0	0	Габаритные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п. 6.2.18
3.11	Пути эвакуации	0	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола.	соответствие	-		п. 6.2.8

	1	1	1	1	Крючки для одежды, вешалки и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
	0	1	1	1	Одноразовые поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		
	0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,45-0,5	
	1	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6
	0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
	0	1	1	1	Указатели направленных пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.3.6
6. АВТОСТОЯНКИ									
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	1	Места для автопарковки инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
		1	1	1	Расстояние от стоянки автопарковки инвалидов до входа в учреждение «К», «О»	м	20	не более 50	п. 5.2.2
		0	0	0	Расстояние от стоянки автопарковки инвалидов до входа в здание «К», «О»	м	-	не более 100	
		1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 5.2.4
		1	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м	6	6,0	
		1	1	1	Обозначение места стоянки автомобиля на участке на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 5.2.1
		1	1	1	Обозначение места стоянки автомобиля на участке на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да		
		1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	2,0	от 1,5 до 2,0	

6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части размещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках.	Наличие	ИМТ	п. 5.2.5	
-----	----------------------------	---	---	---	--	---------	-----	----------	--

Заполнил Анкету:

Председатель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.

ФИО

Согласовано:

Вал. Черепанов

Должностной руководителем общественной организации

Вал. Черепанов

ФИО

Вал. Черепанов

(подпись)

Вал. Черепанов


(подпись)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

постепенного повышения уровня доступности объекта: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС» и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2022-2025 годы, находящегося по адресу: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6

Организация доступности объекта


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	<p><i>Вход в учреждение</i></p> 	<p>- Привести наружный стационарный пандус в соответствие нормативным требованиям, установить опорные поручни вдоль пандуса согласно п. 5.1.14 СП 59.13330.2020.</p>	ТР, СТР	2022-2025 год	ДЧ-В
			ТР, СТР	2022-2025 год	ДЧ-В

2.	<p><i>Жилые помещения</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Жилые помещения для проживания инвалидов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями. п.6.3.3 СП.59.13330.2012 - Следует обеспечить в номере свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами п.6.3.1 СП. 59.13330.2012 - Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола в соответствии с п.5.4.2 СП.59.13330.2012 - Индивидуальные шкафы для верхней одежды инвалидов следует предусматривать в переллнх с учетом обеспечения подъезда к ним вплотную кресла-коляски. - С этой целью рекомендуется предусматривать свободную цокольную зону у шкафов - с высотой нижнего уровня шкафов (или их ящиков) - 0,3 м и глубиной свободной зоны - около 0,2 м.7.2.9 СП 137.13330.2012 - Оборудование гардеробных, раздевальных – крючки, вешалки, полки для одежды должны быть доступны как для инвалидов, так и для остальных граждан п.8.4.8 СП.59.13330.2020 	ТР	2022-2025 год	ДЧ-В
3.	<p><i>Совмещённый санитарный узел.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. п.5.3.6 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018 	ТР, СТР	2022-2025 год	ДЧ-В

		<ul style="list-style-type: none"> - Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком на высоте не более 1,1 м. и не менее 0,85 м. от пола и на расстоянии не менее 0,6 м. от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 - Оборудовать умывальник опорным поручнем согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные - стационарные реабилитационные. 		
4.	Эвакуационный выход	Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2020 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.	ТР	2022-2025 год ДЧ-В

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство
 ** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;
 Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
доступно частично всем (ДЧ-В)
 Период проведения работ: 2022-2025 г.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»



Председатель Никитина А.Г. «19» декабря 2022 г.

АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

*197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, корп. 1-6,
литера Б, В, Ж, З, И*

Сведения об Объекте: *отдельно стоящее здание, 1 этаж, 360 кв. м.*

наличие прилегающего земельного участка: *да, 6406+/17 кв. м*

Форма собственности: *аренда муниципальная;*

Основание для пользования Объектом: *договор аренды;*

Административно-территориальная подведомственность: *муниципальная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД-87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4*

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *– 40-50 человек,*

Форма способа оказания услуг: *стационарная, по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *пожилые люди и инвалиды;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Заместитель Председателя правления Шафигуллина Эльвира Рифкатовна, действующая на основании доверенности 06.09.2022 с одной стороны и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов
к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да (соответствуют для К, О, С, Г, У / не соответствуют для К, О, С, Г, У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствует К);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет;* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют К, О, С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет;*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»** в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://ortolux.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *нет;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОРТОЛЮКС»**, расположенной по адресу: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, улица Железнодорожная, д. 6, литера Б, В, Ж, З, И, корп. 1-6 и учитывая, что до проведения реконструкции, ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются

меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г	Доступно движение по территории, прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К, О, С, Г	<p>Приказом № 9 от 22.09.2022 назначены ответственные сотрудники: <u>Шафигуллина Э.Р.</u></p> <hr/> <p>для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.</p>	<p>Приказ № 9 от 22.09.22</p>
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г	<p><u>Вход на территорию.</u> Территория ограждена забором. Установлена дверь, габариты соответствуют нормам. Установлены ворота. Вход на территорию обозначен тактильной вывеской с наименованием учреждения, режимом работы. Установлена кнопка вызова ответственного сотрудника.</p>	
2.2	К, О, С, Г	<p><u>Вход в учреждение.</u> При входе в учреждение стационарный пандус, опорные поручни отсутствуют. Установлен навес, освещение, водоотвод.</p>	
2.3	С	<p>Габариты дверного проёма не имеют контрастную маркировку (дверь, стена, ручка). Входной узел не адаптирован для инвалидов по зрению.</p>	
2.4	К, О, С, Г	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ № 9 от 22.09.22</p>

3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г	Подъемные платформы, переходы в другое здание, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы доступны.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г	Зона целевого назначения помещений, предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже.	
4.2	К, О, С, Г	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 9 от 22.09.22
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г	Санитарно-гигиенического помещение частично соответствует требованиям для инвалидов. Отсутствует опорный поручень у умывальника.	
5.2	К, О, С, Г	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	Приказ № 9 от 22.09.22
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 9 от 22.09.22
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://ortolux.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, контактная информация.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта - 560м. Общественный наземный транспорт: <i>автобус № 101Э, 101А, 211, 211Э, 216, 216А, 303, 600 до остановки «станция Лисий Нос», электричка до остановки «Лисий Нос»</i>	

Заместитель Председателя правления
РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»

М.П.



Шафигуллина Э.Р.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитин А.Г.

Дата